АНКЕТА №

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Батецкий Батецкого района Новгородской области

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 175000 Новгородская область Батецкий район п.Батецкий ул.Первомайская д.24, телефон – 88166122395, факс – 88166122396, e-mail – AVN22062@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта Комитет образования Администрации Батецкого муниципального района Новгородской области

Вид деятельности образовательная

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее задание, 2 этажа, год постройки – 1961 (капитальный ремонт – 2012)

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг вместимость по паспорту 400 человек, обучается 274 человека

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	**наличие**	Есть	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	**не менее 90 см**	90 см	
	Знак доступности учреждения			Нет	Установить
	Автостоянка посетителей			Нет	Определить
	Расстояние до входа в здание	К, О	**не более 50 м**	30 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	**не менее 10%**	Нет	
	Размер места со специальным знаком	К	**350х500см**	Нет	Определить
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	 К, О К, О, Г С О	 **не менее 180 см** **наличие** **наличие** **наличие**	 180 Нет Нет Есть	 Установить Установить
	Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	 О,С О,С С С	 **не более 12см** **не менее 40см** **85-90 см** **80 см** **наличие**	Нет	

1	2	3	4	5	6
	(ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		**наличие**		
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	**НД-не более 1:10** **0,8 м** **НД - не более 1/12**	Нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	 К О	 **70 см** **85-95см**	Нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	60 см	
	Габариты площадки: ширина х глубина	К	**не менее 220х220 см**	460*240	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	**наличие**	Есть 90 см	
	Нескользкое покрытие	К, О, С	**наличие**	Есть	
	Навес	К, О, С	**наличие**	Есть	
	Лестница наружная			Нет	
	Нескользкое покрытие	О, С, Г	**наличие**	Нет	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	Нет	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	**наличие**	Нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	**наличие** **85-95 см** **не менее 30 см**	Нет	
	Пандус наружный			Есть	
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	118 см	
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**	16 см	
	Высота одного подъема	К	**не более 80 см**	80 см	

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	**не менее 150х150 см** **не менее 150х150 см**	150*150 Нет	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	**70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**	85 см	
	Нескользкое покрытие	К, О	**наличие**	Есть	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	**наличие**	Нет	
	Тамбур			Есть	
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	**не менее 220х180 см**	220*250	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	**не менее 90 см** **не более 2,5 см**	Р 90см 2,5 см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	**не менее 120 см**	250 см	
	Разворотные площадки	К	**не менее 150х150 см**	Есть	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К,О, С, Г О, К	**не менее 1 ед. на этаж** **не менее 1 ед. на этаж**	Есть Есть	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	**не более 10 см**	Нет	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	**60 см**	Нет	Определить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	**наличие**	Нет	Покрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	**наличие** **85-90 см** **не менее 30 см**	Нет	Установить
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

1	2	3	4	5	6
	Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни	 К К О	**не менее 140х110 см** **не менее 80 см** **наличие**	Нет	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	**наличие**	Нет	
	Знак доступности	К, С	**наличие**	Нет	
Пандус внутренний к лестнице №					
	Ширина марша	К	**не менее 100 см**	Нет	
	Уклон	К	***И/1* - не более 1/12**	Нет	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	**не менее 150х150 см**	Нет	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	**наличие** **70 см** **85-90 см** **не менее 30 см**	Нет	
	Пандус переносной	К	**наличие**	Нет	
	Подъемник для инвалидов		**наличие**	Нет	Приобрести
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	**наличие**	Нет	
	Эскалатор, траволатор	О	**наличие**	Нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №			Нет	
	Высота рабочей поверхности	К	**80-110 см**	Нет	
	Габариты зоны обслуживания	К	**не менее 90х150**	Нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	**не менее 90 см**	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	**не менее 120 см**	120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	**не менее 150х150 см**	Нет	Определить
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	**60-80 см**	Есть	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	**не менее 120 см**	250 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	**80-110 см**	Нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Ширина х глубина	К	**не менее 160х180 см**	Нет	
	Место для сидения	О	**наличие**	Нет	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	**наличие**	Нет	

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О		Нет	
	Доля мест для колясочников	К	**не менее 2%**	Нет	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	**не менее 120 см**	Нет	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	**не менее 1 шт.**	Нет	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	**наличие**	Нет	Установить
	Ширина дверного проема	К	**не менее 90 см**	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	**30 см**	Нет	Определить
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	**не менее 130 85 см** **75-85 см наличие**	Есть	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	 К, О К К К, О К О	 **не менее 1 ед.** **не менее 90 см не менее 180х165 см** **наличие не менее 80х120 см** **наличие**	2 90 Есть Нет	 Установить
	Знак доступности кабины	К, О	**наличие**	Есть	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	**30 см**	Нет	Определить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	**наличие**	Нет	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	**наличие** **не более 160 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	Нет	Разместить
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	**наличие** **не более 200 см** **не менее 7,5 см** **наличие**	Нет	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	 С С С С С С	 **наличие** **60-110 см** **наличие** **наличие** **наличие** **наличие**	Нет	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	**не менее одной шт.**	Нет	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	**не менее одной шт.**	Нет	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	**наличие**	Нет	
	Речевые информаторы и маяки	С	**наличие**	Нет	

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м^2	С	**наличие**	Нет	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	**наличие**	Нет	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	**наличие**	Нет	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта нет автостоянки для посетителей
на входной группе установить знак доступности
на путях передвижения установить поручни на путях передвижения
в зоне оказания услуги
в санитарных помещениях
по средствам информации и коммуникации на объекте

Управление РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Новгородской области (Батецкий участок) СОГЛАСОВАНО «___» _____ 20__ г. Главный специалист-эксперт ИВАНОВ С. В.

Самосват Н.И.

Председатель комиссии по обследованию объекта:
Должность Иванов С.В.
(подпись)

Члены комиссии:
Должность Малахитдинов
(подпись)

«24» августа 2012 года

Новиков

Руководитель объекта:
Должность директор (Владимиров)
(подпись)

«24» августа 2012 года

Новгородская область, Батецкий муниципальный район Администрация Батецкого муниципального района Главный архитектор

Отделение надзорной деятельности по Батецкому району

МАОУСОШ Д. Батецкий